

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования "город Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО "город Екатеринбург" Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Свердловской области

620049, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8, тел: (343)362-42-52, e-mail: [tond-ekaterinburg@mail.ru](mailto:tond-ekaterinburg@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание № 450/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

#### ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"(ООО "КЭП")

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,*

в лице ВРИО директора Наумова Сергея Николаевича

*физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)*

во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от «28» мая 2020 года, № 450, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период

25.06.2020 с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

03.07.2020 с 10 час. 40 мин. по 10 час. 50 мин. Продолжительность 0 час. 10 мин

проведена внеплановая, выездная проверка Государственным инспектором города Екатеринбурга по пожарному надзору Шутовым Владимиром Сергеевичем

*(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,*

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"(ООО "КЭП") , г.Екатеринбург, ул. Тверитина 34

*проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)*

совместно с Временно исполняющим обязанности директора ООО «КЭП» Наумовым Сергеем Николаевичем

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (устроены непроjektные перегородки 3,4,5,6,9,10,12,13,16 этажи) (Секция №4)	Постановление правительства РФ № 390 п.23,п.33.	01.03.2021	

2	Не обеспечено исправное состояние проездов для пожарной техники к зданию жилого многоквартирного дома (ширина проездов менее 6,0 метров)(Секция №4)	Постановление правительства РФ № 390 п.75, СП 4.13130.2013 п.8.6	01.03.2021	
3	Не обеспечено исправное состояние подъездов для пожарной техники к зданию жилого многоквартирного дома (расстояние от внутреннего края проезда до стены здания менее 8-10 метров) (Секция №4)	Постановление правительства РФ № 390 п.75, СП 4.13130.2013 п.8.6	01.03.2021	
4	Тупиковый проезд не обеспечен площадкой для разворота пожарной техники размером не менее 15 x 15 метров. (Секция №4)	Постановление правительства РФ № 390 п.75, СНиП 2.07.01-89* п.2.9*, СП 4.13130.2013 п.8.13.	01.03.2021	
5	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (устроены непроjektные перегородки 3,4,6,9,10,11,12,13 этажи) (Секция №5)	Постановление правительства РФ № 390 п.23,п.33.	01.03.2021	
6	Допускается хранение различных материалов, мебели на путях эвакуации (в поэтажных коридорах 4,10,12 этажей) (Секция №5)	Постановление правительства РФ № 390 п.23 к), п.366).	01.03.2021	
7	Не обеспечено исправное состояние проездов для пожарной техники к зданию жилого многоквартирного дома (ширина проездов менее 6,0 метров)	Постановление правительства РФ № 390 п.75, СП 4.13130.2013 п.8.8	01.03.2021	
8	Не обеспечено исправное состояние подъездов для пожарной техники к зданию жилого многоквартирного дома (расстояние от внутреннего края проезда до стены здания менее 8-10 метров)	Постановление правительства РФ № 390 п.75, СП 4.13130.2013 п.8.8	01.03.2021	
9	Тупиковый проезд не обеспечен площадкой для разворота пожарной техники размером не менее 15 x 15 метров.	Постановление правительства РФ № 390 п.75, СНиП 2.07.01-89* п.2.9*, СП 4.13130.2013 п.8.13	01.03.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.




В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Екатеринбурга  
по пожарному надзору  
Шутов Владимир Сергеевич

*(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)*  
«03» июля 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

*(подпись)*

«03» июля 2020 г.

Шутов СШ

*(должность, фамилия, инициалы)*

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:

Департамент надзорной деятельности МЧС России (499) 216-99-99  
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99