

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования "го-
род Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО "город Екатеринбург" Управ-
ления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России
по Свердловской области
620049, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8, тел: (343)362-42-52,
e-mail: tond-ekaterinburg@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 454/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНО- ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"(ООО "КЭП")

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,*

в лице директора Наумова Сергея Николаевича

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля о проведении проверки от «31» марта 2021 года, № 454, ст. 6.1 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период

16.04.2021 с 11 час. 10 мин. по 11 час. 50 мин. Продолжительность 0 час. 40 мин.

11.05.2021 с 10 час. 20 мин. по 10 час. 30 мин. Продолжительность 0 час. 10 мин.

проведена внеплановая, выездная проверка Государственным инспектором города Екатеринбу-
рга по пожарному надзору Шутовым Владимиром Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"(ООО "КЭП") , г.Екатеринбург, ул. Тверитина 34

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором ООО «КЭП» Наумовым Сергеем Николаевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- пи- сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием кон- кретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) норма- тивного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устране- ния нарушения обязательных требования пожарной без- опасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (указы- вается только выполне- ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (устроены непроjektные перегородки 3,4,5,6,9,10,12,13,16 этажи) (Секция №4)	Правила противопо- жарного режима РФ (утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 16 ппЕ), п.23).	07.02.2022	
2	Не обеспечено исправное состояние проездов для пожарной техники к	Правила противопо- жарного режима РФ	07.02.2022	

	зданию жилого многоквартирного дома (ширина проездов менее 6,0 метров)(Секция №4)	(утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п.71, СП 4.13130.2013 п.8.6.		
3	Не обеспечено исправное состояние подъездов для пожарной техники к зданию жилого многоквартирного дома (расстояние от внутреннего края проезда до стены здания менее 8-10 метров) (Секция №4)	Правила противопожарного режима РФ (утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п.71, СП 4.13130.2013 п.8.6.	07.02.2022	
4	Тупиковый проезд не обеспечен площадкой для разворота пожарной техники размером не менее 15 x 15 метров. (Секция №4). ,	Правила противопожарного режима РФ (утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п.71, СНиП 2.07.01-89* п.2.9*, СП 4.13130.2013 п.8.13.	07.02.2022	
5	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (устроены непроjektные перегородки 3,4,6,9,10,11,12,13 этажи) (Секция №5). ,	Правила противопожарного режима РФ (утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 16 пп.Е), п.23.	07.02.2022	
6	Допускается хранение различных материалов, мебели на путях эвакуации (в поэтажных коридорах 4,10,12 этажей) (Секция №5).	Правила противопожарного режима РФ (утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 16 пп.Ж), п.23.	07.02.2022	
7	Не обеспечено исправное состояние проездов для пожарной техники к зданию жилого многоквартирного дома (ширина проездов менее 6,0 метров)	Правила противопожарного режима РФ (утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п.71, СП 4.13130.2013 п.8.8.	07.02.2022	
8	Не обеспечено исправное состояние подъездов для пожарной техники к зданию жилого многоквартирного дома (расстояние от внутреннего края проезда до стены здания менее 8-10 метров).	Правила противопожарного режима РФ (утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п.71, СП 4.13130.2013 п.8.8.	07.02.2022	
9	Тупиковый проезд не обеспечен площадкой для разворота пожарной техники размером не менее 15 x 15 метров.	Правила противопожарного режима РФ (утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	07.02.2022	

		п.71, СНиП 2.07.01-89* п.2.9*, СП 4.13130.2013 п.8.13.		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Екатеринбурга
по пожарному надзору
Шутов Владимир Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» мая 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«12» мая 2021 г.

директор Насульков С.И.
(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:
Департамент надзорной деятельности МЧС России (499) 216-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

